



Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«КОМСОМОЛЬСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Муниципальное образование
«Кунгурский муниципальный район»

617407, п.Комсомольский, ул.Культуры, 7
телефон/факс 8 (34271)5-64-73, 5-65-37

e-mail: koms-school@mail.ru

ИНН-КПП 5940304078-591701001

ОГРН 1025901891399

Управление Роспотребнадзора
по Пермскому краю
Центральный территориальный отдел

04.09.2020 г. № 575

Информация
об устранении замечаний до 07.09.2020г.

№ п/п	Наименование замечая	Отметка об устранении
1	Обеспечить отделку пола в кабинете № 24 и № 25, в туалете для девочек на 3-м этаже гладкой без дефектов в соответствии с п.4.29.СанПиН 2.4.2.2821-10 (ул. Культуры, 7)	Линолеум заменен в обоих классах, в туалете наклеена плитка.
2	Обеспечить исправность холодильного оборудования в складском помещении для хранения продуктов в соответствии с п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 (ул. Культуры, 7)	Холодильник не подлежит восстановлению, списан.
3	Обеспечить отделку стен в загрузочной, в цехе первичной обработки овощей имеются дефекты отделки (частично отпала краска), гладкой, позволяющей провести влажную уборку и дезинфекцию должным образом в соответствии с п.5.5., п.5.6 СП 2.3.6.1079-01 (ул. Культуры, 7)	Выравнены и покрашены стены.
4	Обеспечить отделку пола в учебных кабинетах 2б, 1-4 учебного класса без щелей, дефектов в соответствии с п.4.29.СанПиН 2.4.2.2821-10 (ул. Школьная, 13)	Заменены плитуса.
5	В моечной и горячем цехе обеспечить отделку потолка гладкой, позволяющей проведение влажной уборки и дезинфекции в соответствии с п.5.5.СП 2.3.6.1079-01 (ул. Школьная, 13)	Заменены плиты на потолке и покрашено.
6	Умывальную раковину в туалете для персонала на пищеблоке обеспечить подводкой горячей воды в соответствии с п.5.5.СП 2.4.2.2821-10 (ул. Школьная, 13)	Установлен водонагреватель.
7	В учебных кабинетах 1а класса и учебного кабинета 1-4 класса для обучающихся предусмотреть школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 (ул. Школьная, 13)	Мебель приобретена.
8	Песочницы на территории игровых площадок оборудовать крышками, полимерными пленками или другими защитными приспособлениями во избежание загрязнения песка в соответствии с п.5.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 (ул. Культуры, 9)	Закрыты полимерными пленками.

9	Обеспечить отделку стен в изоляторе воздушно-капельных инфекций гладкой, позволяющей проведение влажной уборки в соответствии с главой 1, п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630 -10 (ул. Культуры, 9)	Стены выравнены и покрашены.
10	Обеспечить отделку пола в изоляторе кишечных инфекций в соответствии с главой 1, п.4.4 СанПиН 2.1.3.2630 -10 (ул. Культуры, 9)	Заменен линолеум.

Директор школы

 И.Д. Шахова