

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. 8(342)210-42-45

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кишертскому муниципальному округу и Кунгурскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

617473, Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодёжная, 44, тел. 8-342-258-40-01 доб.313, 13_ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Комсомольская средняя общеобразовательная школа"

(ОГРН: 1025901891399; ИНН: 5940304078)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кишертскому муниципальному округу, Кунгурскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю подполковника внутренней службы Стукова Дмитрия Сергеевича

(наименование органа ГПН)

№ 8 от "22" января 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:

"09" февраля 20 21 г. с 12 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа

"26" февраля 20 21 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 0,5 часа

инспектором 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кишертскому муниципальному округу, Кунгурскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю лейтенантом внутренней службы Пестеревым Антоном Иннокентиевичем, проведена плановая проверка в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Комсомольская средняя общеобразовательная школа", зарегистрированного по адресу: 617407, Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Культуры, 7, осуществляющего свою деятельность по адресу: 617407, Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, 13

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Директором МАОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» Шаховой Ириной Дмитриевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения выполнена не качественно.	п. 7.1 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2022 г.	
2.	Эвакуационный выход из фойе (помещение № 1) (согласно технического паспорта №2-6336 от 19.08.2006 г.) на улицу не оборудован устройством, позволяющим свободно открывать дверь без ключа.	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.02.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России

по Пермскому краю А.И. Пестерев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 2021 г.



Инспектор 13 ОНПР УНПР ГУ МЧС России

по Пермскому краю Д.С. Петухов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» февраля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Шаев
(подпись)

Директор Шаев И.Д.
(должность, фамилия, инициалы)

« 26 02 2011 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору